



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA**

**AUTO DE  
FISCALIZAÇÃO  
Nº AF8966000048A/22**

Fundamentado no que determina legislação estadual (Lei Estadual nº 16.157/2013, Decreto Estadual nº 1.908/2022, Lei nº 15.124/2010, Decreto nº 3.465/2010, Lei nº 16.768/2015 e Decreto nº 1.415/2017), o Estado de Santa Catarina NOTIFICA o abaixo qualificado que o imóvel pelo qual possui responsabilidade está em desacordo com as Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico. As irregularidades relacionadas neste documento devem ser sanadas nos prazos previstos no item 6 sob pena da incidência das sanções legais cabíveis ao autuado. Cabe ao infrator informar acerca do cumprimento das exigências e solicitar o retorno da vistoria ao CBMSC (Art. 129 da IN 1).

1. RESPONSÁVEL PELO IMÓVEL:	
Nome: PREFEITURA DE BELA VISTA DO TOLDO	
CPF: 01612888000186	RG:
Telefone: 47996447603	Email: contabil@pmbvt.sc.gov.br
Logradouro: Rua Ovide dos Santos Pacheco	Nº:
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: Bela Vista do Toldo	CEP: 89478-000

2. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL	
RE: RE8966000117A	
Logradouro: Rua Augusto Kuchler	Nº:
Complemento:	Bairro: Centro
Cidade: Bela Vista do Toldo	CEP: 89478-000 Estado: SC
CNPJ/CPF:	Nome da edificação: CENTRO DE EVENTOS OSCAR PEREIRA
Detalhes da área (se houver):	

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO		
Protocolo: F8966000162A	Data da solicitação: 30/08/2022	Área total da solicitação: 0

DETALHES POR BLOCO		
Bloco/Área Específica: Único	Área(m²): 0	Área da Solicitação(m²): 0
Nº Pavimentos:	Altura:	Área Tipo:
Responsável Técnico:	CREA/CAU:	
Carga de Incêndio: Baixa	Lotação:	
Tipo da Edificação:	Tipo da Escada:	

OCUPAÇÕES		
Ocupação	Destinação	Área

4. NATUREZA DAS INFRAÇÕES:
<input checked="" type="checkbox"/> Sistemas ou medidas de segurança contra incêndio ou pânico inexistentes.
<input checked="" type="checkbox"/> Deixar de apresentar para análise, projeto preventivo contra incêndio e pânico (PPCI ou RPCI).
<input checked="" type="checkbox"/> Deixar de solicitar vistoria para habite-se.
<input checked="" type="checkbox"/> Deixar de solicitar vistoria de funcionamento.

5. CRONOGRAMA DE OBRAS (AÇÕES):	
EXIGÊNCIA	PRAZO
Apresentar projeto (PPCI ou RPCI):	20/01/2023
Solicitar vistoria para habite-se:	30/08/2023
Solicitar vistoria para funcionamento:	30/09/2022
Executar sistema preventivo por extintores:	31/10/2022
Executar sistema de saída de emergência:	31/10/2022
Executar sistema de iluminação de emergência:	31/10/2022
Executar sinalização de emergência:	31/10/2022

6. DESCRIÇÃO IRREGULARIDADES
Apresentar projeto (PPCI ou RPCI) - Deverá apresentar Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) de toda a edificação.
Solicitar vistoria para habite-se - Deverá solicitar vistoria para fins de habite-se conforme PPCI aprovado.
Solicitar vistoria para funcionamento - Deverá solicitar vistoria para fins de funcionamento.
Executar sistema preventivo por extintores - Deverá instalar os extintores na edificação.
Executar sistema de saída de emergência - As saídas de emergência (portas, escadas, rampas, corrimão, etc.) deverão atender o disposto na IN9 DSCI/CBMSC.
Executar sistema de iluminação de emergência - Deverá instalar as iluminações de emergência na edificação.
Executar sinalização de emergência - Instalar as sinalizações de Emergência (placas de saída) na edificação.
1- Deverá solicitar vistoria para fins de funcionamento.
2- Deverá instalar todos os sistemas vitais para a edificação (Extintores, Sinalizações para abandono de local, Iluminação de Emergência e Saídas de Emergência (conforme IN9)).
3- Deverá apresentar Projeto Preventivo Contra Incêndio (PPCI) de toda a edificação.
4- Deverá solicitar vistoria para fins de habite-se conforme PPCI aprovado.

7. RECEBI CÓPIA DESTA AUTUAÇÃO:	8. AUTUANTE
Data: ___/___/___ Hora: ___:___ hs	Nome completo: Aline Zella
Nome:	Mtd: 9335340
CPF:	Posto/Grad: Soldado